

Prüfzeugnis-Nr. 25-02-2651
Gesamtauftrag 02-06-00214-7

Trinkwasser Mikrobiologie

1/1

Probenherkunft **Wasserproben**
Netz Flumenthal

Einwohnergemeinde Flumenthal
Jurastrasse 6
4536 Flumenthal

Probenahme **06.05.2025**
Probeneingang **06.05.2025**
Entnahme durch **IMP**
Bodenzustand **nass**

Witterung Entnahmetag **bewölkt**
Witterung Vortag **bedeckt, Regen**
Letzter Niederschlag **05.05.2025**

Norm / Verfahren: Temperatur: DIN IEC 751 / PT-1000 ; AMK: EN ISO 6222 (30°C) / Gussplattenverfahren ;

E. coli: DIN ISO 16649-1 / Membranfilterverfahren ; Enterokokken: EN ISO 7899-2 / Membranfilterverfahren

Parameter	Höchstwerte nach TBDV (TW) an der Fassung 1) im Verteilnetz 2)	Gemeinde- verwaltung 25-04306	Flumenthal Quelle Dorfbrunnen 25-04307		
Lufttemperatur °C		22.2	8.0		
Wassertemperatur °C		15.0	9.0		
Aerobe mesophile Keime KBE/ml	100 ¹⁾ / 300 ²⁾	nn	< 3		
E. coli KBE/100ml	nn	nn	nn		
Enterokokken KBE/100ml	nn	nn	nn		
Kurzbeurteilung		Trinkwasser einwandfrei	Trinkwasser einwandfrei		

Die untersuchten *Trinkwasserproben* erfüllen zum Zeitpunkt der Probenahme die Höchstwerte für TW der Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV) vom 16. Dezember 2016 (Stand 01.02.2024).

Legende

	Höchstwertüberschreitung (Fassung, Aufbereitung, Verteilnetz, Hausinstallation)
nn	Nicht nachweisbar
---	Keine Analyse durchgeführt



IMP Bautest AG
Institut für Materialprüfung

Laborweg 1
CH-4625 Oberbuchsiten

Die Prüfungsergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchten Proben.
Es gelten die AGB.

Telefon 062 389 98 99

info@impbautest.ch
www.impbautest.ch



Dr. Fabrizio Gorla
Bereichsleiter Analytik

Swiss Testing: STS 0016

Oberbuchsiten, 09.05.2025